

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2010 roku



Pałac Kultury i Nauki Warszawa

**Dział
Zamówień Publicznych**Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa
piętro XVI; pok. 1619 i 1620☎ telefony:
(+48 22) 656 7698; Kierownik
(+48 22) 656 6259;
(+48 22) 656 6359;
(+48 22) 656 6347;✉ faksy:
(+48 22) 656 6337✉ e-mail:
zamowienia@pkin.pl**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
do SIWZ****dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Pałacu Kultury i Nauki – budowa agregatowni, zainstalowanie 2 agregatów o mocy po 630 kVA i rozdzielnicy agregatowej „RA”**

Zamawiający informuje, że

1. W ramach realizacji zamówienia, podczas wykonania robót w zakresie instalacji sanitarnych, Zamawiający będzie wymagał **zdemontowania i przekazania na złom rurociągu żeliwnego DN 250 o szacowanej długości ok. 40 mb.**
2. Wyprecyzikowany w dokumentacji projektowej jako „PRZEKŁADKA RUROCIĄGU DN 150” odcinek rurociągu wody pożarowej **należy dodatkowo osłonić na całej długości montażowej rurą stalową czarną – DN 300 PN 16.** Montaż rury osłonowej należy wykonać przez spawanie elementów.

Powyższe należy uwzględnić w kalkulowaniu ceny oferty.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych*mgr inż. Jerzy Kasperek***KIEROWNIK DZIAŁU
URZADZEŃ ELEKTRYCZNYCH***mgr inż. Zygmunt Świerczyński*